



Kurzbericht



Arche Nebra

Arche Nebra

Anschrift

An der Steinklöbe 16
06642 Nebra

Kontaktdaten

Tel.: +49 34461 25520

E-Mail: info@himmelsscheibe-erleben.de

Web: www.himmelsscheibe-erleben.de

Prüfergebnis

Die **Arche Nebra** wurde am 08.08.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse und Shop	✓	✓	✓	✓	
Bistro	✓	-	-	-	schmalste Durchgangsbreite im Raum: 71 cm
Aufzug von UG – OG	✓	✓	✓	-	kein horizontales Bedientableau vorhanden
UG: Veranstaltungsräume 1 und 2	✓	✓	✓	✓	
1. OG: Planetarium / Trauzimmer	✓	✓	✓	✓	
1. OG: Dauerpräsentation	✓	-	✓	-	Exponate nicht überwiegend im Sitzen einsehbar
1. OG: Sonderpräsentation	✓	-	✓	-	Exponate nicht überwiegend im Sitzen einsehbar
UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt zwei gekennzeichnete Stellplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 25 m).
- Parkplatz und Weg zum Eingang sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Haupteingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die beiden Eingangstüren (Windfang) werden mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.
- Der Kassenschalter ist 106 cm hoch. Eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig oder über einen Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine (UG – OG) beträgt 109 cm x 223 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Die Exponate und die dazugehörigen Informationen in den Ausstellungsräumen im OG sind nur teilweise im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Es stehen mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können. Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar. Eine Voranmeldung ist notwendig.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür mind. 150 cm x 150 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken 200 cm x 115 cm;
 - links neben dem WC 85 cm x 70 cm, rechts 143 cm x 70 cm,
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Informationen werden im gesamten Museum und in der Ausstellung schriftlich vermittelt.
- Im Bistro sind helle und blendfreie Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

Beschreibung des Betriebes

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (vorherige Anmeldung erforderlich).
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Haupteingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die beiden gläsernen Eingangstüren (Windfang) haben keine Sicherheitsmarkierungen.
- Im Aufzug wird die Halteposition durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind kontrastarme Treppen mit Handläufen vorhanden.
- In den Ausstellungen gibt es akustische Informationen zu den Exponaten. Die gut ausgeleuchteten Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet und überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahme: Treppenhaus).
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil erfassbar oder in Brailleschrift verfügbar.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Im Bistro gibt es eine kontrastreich gestaltete Speisekarte mit schnörkelloser Schrift, jedoch nicht in Großschrift.



- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden. Der Flur im UG ist optisch kontrastierend abgesetzt.
- Angebote zur Informationsvermittlung: Es steht ein Audio-Guide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung / Blinden bedient werden kann.
- Angebotene Hilfsmittel: Klappstühle, Gehhilfen, Rollstuhl
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten schriftlich und in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Im Bistro ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Die Inhalte der Führung werden leicht verständlich erklärt. Eine Voranmeldung ist notwendig.